



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес:

454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73

Почтовый адрес:

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 147

Телефон: 237-38-25

Факс: 237-90-58

Email: sane@chel.surmet.ru

ОКПО 75432102, ОГРН 1057423520560

ИНН/КПП 7451216566 / 745101001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710037

выдан 03 июня 2015 г.

28.03.16 № 08-29/49П 3/4/4

На № _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области»

Н.Н. Валеуллина



Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

1. Дата проведения экспертизы: с 28.03.2016 по 28.03.2016.
2. Сведения о лице, проводившем экспертизу: врач по радиационной гигиене отдела радиационной гигиены с лабораторий по радиологическим исследованиям Антонов А.И. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
3. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кнауф Гипс Челябинск» (далее по тексту ООО «Кнауф Гипс Челябинск»).
4. Юридический адрес заявителя: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 15-в.
5. Юридические основания для проведения экспертизы:
 - заявление № 3/616 от 11.03.2016 г. ООО «Кнауф Гипс Челябинск»;
 - договор № 386 от 01.02.2016 г.
6. Объект экспертизы: смеси сухие штукатурные декоративные «КНАУФ Диамант короед 1,5», «КНАУФ Диамант короед 2,5», «КНАУФ Диамант шуба 1,5», «КНАУФ Диамант шуба 3,0»; дата изготовления: 03.03.2016 г.; номер партии: 1.
7. Юридический адрес объекта экспертизы:
8. Фактический адрес объекта экспертизы: ООО «Кнауф Гипс Челябинск», 454081, склад ЦПП и ЦС;
9. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
10. Представленные на экспертизу документы (материалы):

- протокол отбора проб продукции б/н от 10.03.2016 г. . ООО «Кнауф Гипс Челябинск»;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 3922 от 23.03.2016 г., выполненный АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»;

11. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: среднее значение удельной эффективной активности природных радионуклидов в пробе № РЛ.16.3922 РГ 1 (смеси сухие штукатурные декоративные «КНАУФ Диамант короед 1,5», «КНАУФ Диамант короед 2,5», «КНАУФ Диамант шуба 1,5», «КНАУФ Диамант шуба 3,0») составило менее 39,8 Бк/кг, что соответствует I классу по классификации строительных материалов (норматив для I класса не более 370 Бк/кг) согласно требований п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного установлено, что данный исследованный образец (смеси сухие штукатурные декоративные «КНАУФ Диамант короед 1,5», «КНАУФ Диамант короед 2,5», «КНАУФ Диамант шуба 1,5», «КНАУФ Диамант шуба 3,0»; дата изготовления: 03.03.2016 г.; номер партии: 1) соответствует I классу строительных материалов согласно требований п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору).

Исполнитель:

Врач по радиационной гигиене

А.И. Антонов

Зав. отделом радиационной
гигиены с лабораторией по
радиологическим исследованиям

А.Л. Мельчаков



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058
E-mail: sane@chel.sumet.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ РОСС RU.0001.510597
действителен до 4 июня 2018 г.

Адреса мест осуществления деятельности:
454048, г. Челябинск ул. Елькина, 73
454081, г. Челябинск ул. Свободы, 147
454008, г. Челябинск пер. Островского, 18
454010, г. Челябинск ул. Гагарина, 10

Р/с 40501810800002000002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216586, БИК 047501001, КПП 745101001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (зам. главного врача),
Руководитель ИЛЦ (зам. Руководителя
ИЛЦ)

Валеуллина Н.Н.
(Звездин С.М.)

М.П.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 3922 от 23 марта 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Кнауф Гипс Челябинск"

2. Юридический адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 15-в

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: смеси сухие штукатурные декоративные "КНАУФ
Диамант короед 1,5", "КНАУФ Диамант короед 2,5", "КНАУФ Диамант шуба 1,5", "КНАУФ Диамант шуба
3,0"; дата изготовления: 03.03.2016; номер партии: 1

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Кнауф Гипс Челябинск", 454081, г. Челябинск, ул.
Валдайская, д. 15-в
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Кнауф Гипс Челябинск" 454081, склад ЦПП и ЦС

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.03.2016 10:10

Ф.И.О., должность: Золотых А.Г. начальник ЛК и ТК

Условия доставки: доставка заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2016 12:30

7. Дополнительные сведения:

По заявлениям ЮЛ, ИП, Заказ (СФО) № 1211 от 11.03.2016

8. НД на продукцию: ТУ 5745-005-05800969-2011 с изм. № 1

9. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

10. НД на метод измерения:

11. Код образца (пробы): РЛ.16.3922 РГ 1

12. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0902-Ар-Б-Г	675165	20.04.2016

Радиологические исследования
 Образец поступил 21.03.2016 12:30
 Регистрационный № пробы 3922 в журнале;

№ п/п	Уд.активность К-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг	Эфф. уд.активность Аэфф, Бк/кг	Класс
1	менее 53	менее 35	менее 7	-	-
2	менее 50	менее 30	менее 8	-	-
3	менее 26	менее 25	менее 4	-	-
4	менее 38	менее 29	менее 5	-	-
5	менее 30	менее 26	менее 4	-	-
Среднее	менее 39,4	менее 29	менее 5,6	менее 39,8	класс I (Аэфф не более 370 Бк/кг)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Москвичева Т. Е. помощник врача

